

Tiedote huoltajille Pikkulan päiväkodin sisäilmaan liittyen

Pikkulan päiväkodin huoltajalta tuli sähköpostitse ilmoitus liittyen Pikkulan päiväkodin sisäilmaan 26.9.2024. Ilmoitus oli osoitettu tekniselle johtajalle, päiväkodin johtajalle sekä varhaiskasvatusjohtajalle. Pikkulaan pyydettiin terveydensuojelun mukainen tarkastus Jyväskylän seudun ympäristöterveystoimijalta ja lapselle tarjottiin paikkaa toisesta päiväkodista tilanteen selvittelyn ajaksi. Perhe ei ottanut tarjottua paikkaa vastaan, eikä vastannut tarjoukseen mitenkään.

Pikkulan päiväkodissa järjestettiin terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 9.12.2025. Kyseessä on terveydensuojelulain mukainen suunnitelmallinen tarkastus. Tarkastus perustuu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman pohjalta laadittuun Jyväskylän seudun ympäristöterveyden valvontasuunnitelmaan. Kohteen valvontatarve määräytyy tehdyn tarkastuksen ja riskinarvioinnin perusteella. Tarkastusta varten tarkastukselle osallistuvia pyydettiin toimittamaan tarkastusvälillä kertyneitä tietoja päiväkodin terveydellisistä olosuhteista.

Tarkastuskertomuksessa käytetty arviointiasteikko:

A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta, toiminnanharjoittaja itse korjaa osana omavalvontaa)

C = Vaatimustenvastainen (kehotus, korjaaville toimenpiteille tulee määräaika ja jälkivalvonta)

D = Vaatimustenvastainen (hallintopakko, merkittäviä tai toistuvia puutteita, joiden korjaamiseksi aloitetaan hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen)

Havainnot ja arviointi

1. KOHTEN PERUSTIEDOT: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
2. RISKIARVIOINTI JA OMAVALVONTA: B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)
3. TILAT, KALUSTEET, VÄLINEET SEKÄ LAITTEET
 - 3.1 Tilat ja kalusteet: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
 - 3.2 Välineet ja laitteet: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
 - 3.3 WC-tilat: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
4. TILOJEN TERVEYDELLISET OLOSUHTEET JA VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
 - 4.1 Ilmanvaihto ja sisäilman laatu: B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)
 - 4.2 Lämpötila ja veto: B = Vähäisiä puutteita (ohjaus ja neuvonta)
 - 4.3 Melu: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
 - 4.4 Radon: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
5. PUHTAANAPITO: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)
6. JÄTTEET JA JÄTEVEDET SEKÄ HAITTA- JA TUHOELÄIMET

6.1 Jätteet ja jätevedet: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

6.2 Haitta- ja tuhoeläimet: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

7. TALOUS- JA KÄYTTÖVESI: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

8. ULKOALUEET: A = Vaatimustenmukainen (ei toimenpiteitä)

Näiden havaintojen perusteella terveysviranomainen ei kohdistanut korjausta vaativia toimenpiteitä Pikkulan päiväkotiin.

Lisäksi syksyllä 2024 Pikkulan päiväkotiin asennettiin yhteensä 9 kpl (Paine-ero, CO₂, TVOC) sensoreita, mitkä mittaavat rakennuksen sisäilman laatua reaaliajassa ja antavat hälytyksiä raja-arvojen poikkeamisista. Sisäilmaan liittyviä hälytyksiä ei olla havaittu seurantajakson aikana. Tiina Löytömäen tiedote tuloksista on lähetetty kaikille varhaiskasvatuksen perheille 20.2.2025.